

Erfaringsmøte PURA/Morsa

26.01.2011

Lokal forskrift i
Nesodden kommune

Særtrekk ved Nesodden kommune

- Dårlig vannkvalitet i bekker og tjern.
- Oppsprukken berggrunn med lite løsmassedekke → sårbart grunnvann.
- Separate vann- og avløpsløsninger i tettbygde områder.
- Problemer med forurensning av private drikkevannskilder (borebrønner).

Bakgrunn for lokal forskrift

- Forurensningsforskriften ikke streng nok i forhold til utfordringene på Nesodden.
- Beskytte overflatevann, grunnvann og drikkevannsbrønner → behov for tilleggskrav.
- Lokal utslippsforskrift er lettere å forholde seg til for saksbehandlere, publikum og for aktører i søknadsprosessen.
- Samsvar med Hovedplan

Oppbygging med tilleggskrav

- **Krav til planlegging:**

- Der utslippet ikke kan føres direkte til sjø, skal vurdering av renseløsning utføres av nøytral fagkyndig.
- Eget søknadsskjema

- **Utslippskrav:**

- Utslippskonsentrasjoner som tilsvarer renseseffekt på $> 90 \%$
- TKB: $< 1\ 000$ stk./100 ml

- **Godkjente renseløsninger: :**
 - Nesodden er inndelt i avløpssoner, med ulike forbehold for tillatelse.
 - Utslipp ikke kan føres direkte til sjø → tilleggskrav til renseløsning (kildeseparering, etterpolering, infiltrasjon).
- **Godkjente utslippsløsninger**
- **Tilsyn:** hvert 5. år.

Positive erfaringer

- Lettere saksbehandling
- Lettere å forholde seg til for ansvarlig søker og andre aktører involvert i utslippssøknader.
- Forutsigbart for innbyggerne (tiltakshaverne)